


LEGENDA SITUACE

- stávající
- BUDOVI – ZAMĚŘENÉ
 - PLOTY A OPĚRNÉ ZDI – ZAMĚŘENÉ
 - PŘÍJEZDOVA CESTA – ZAMĚŘENÉ
 - KATASTRÁLNÍ HRANICE
 - - - ZEMNÍ KABEL NN
 - - - PLYNOVOD PODZEMNÍ
 - - - KANALIZACE PODZEMNÍ
 - - - TELEFON PODZEMNÍ
 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
 - ◇ SPOJKA
 - ⊗ ŠACHTA
 - STROM
 - STROM LISTNATÝ
 - MEZNIK
 - ŠACHTA

- Nové
- ZEMNÍ KABEL NN + OCHRANNÉ P
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
 - ◇ SPOJKA
 - ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4
 - PROTĚLAK

LEGENDA PRO ŘEZY:



Půdorysná délka 78m
Skutečná délka 83m
2xAYKY 4x70

ZHOTOVITEL STAVBY BUDE PŘI JEJÍ VÝSTAVBĚ RESPEKTOVAT PODMÍNKY VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ UVEDENÉ VE VYJÁDRĚNÍCH ČI STANOVISCÍCH TĚCHTO SUBJEKTŮ. ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTĚTE VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ. SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU RESPEKTOVAT ČSN 73 6005. PRO PRÁCI, PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ DS V OCHRANNÝCH PÁSMECH JE TŘEBA ZAJISTIT SOUHLAS VLASTNÍKŮ ČI PROVOZOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Kladení silových kabelů dle ČSN 33 2000-5-52.ed.2

Stavba bude akceptovat podmínky stanovené ČSN EN 50341-1 ed.2

EI. stavba podle ČSN 33 3320 ed.2
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Napěťová soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41ed.3 a PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje.



KATASTRÁLNÍ OZEMÍ Lidečko	VYPRACOVAL	Ing. V. Filipovč	DATUM	2.7.2020	INVESTOR ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV - Podmokly
	KRESLIL	Ing. V. Filipovč	STUPEŇ	DŮŘ	
	KONTROLOVAL	M. Krotil	ČÍSLO STAVBY	IV-12-8019128	
ARPEX MORAVA IČ: 26809559 Teslova 873/2 702 00 Ostrava-Privoz		AKCE: Připojení pozemku k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s. Lidečko, p.č. 2602/3, NNk OBJEKT: Elektrické vedení NN OBSAH: situace montáže			FORMÁT A3 ČÍSLO ZAKÁZKY 200773 MĚŘITKO 1:250 ČÍSLO VÝKRESU C.3